



VUE DE COUPE



VUE DE FACE



VUE D'ANCRAGE

*\*pour une pose sur bois, nous consulter*

**RAPPORT D'ESSAIS**  
**Dossier n°21-066-SM9**  
**PROFEEL Verre intégral**  
**À plat**

**GARDE-CORPS**  
**PROFEEL**

Matière principale : 6060T6/6106T6  
Entraxe poteau : 1.5m (Norme privée)  
Type de remplissage : Vitrage tout hauteur,  
verre 44/2  
Type de pose : À plat



Essais	Conforme	Non conforme
Statique horizontale intérieur	X	
Statique horizontale extérieur	X	
Statique vertical	X	
Dynamique « Grand corps mou »	X	

**Lièpvre, le 28/09/2022**

Responsable projet BURGER :  
MATHIEU David

Signature :

**BURGER S.A.S**  
ZI Bois l'Abbesse  
F-68660 LIEPVRE  
Tél. : +33 3 89 58 46 81

Auditeur du CRITT :  
Jean-Christophe CASCI

Signature :

**C.R.I.T.T. BOIS**  
27 rue Philippe Séguin - B.P. 91067  
88001 EPINAL Cédex 09  
SIRET : 343 220 679 00029  
Tél. 03 29 81 11 70 - Fax 03 29 34 01 22  
www.critbois.net